AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
**LABORATORIO MEDICO**
*Via Campigli,5 - 21100 VARESE- Tel. 0332-327.721/722 Fax 0332-312018*
*E-mail: segreterialabmedico@asl.varese.it*

# CERTIFICATO DI ANALISI

N. Verbale: 139/L
RGA: AC/03182

| | |
|---|---|
| Prelievo in data | 17/07/2006 |
| Richiedente | DISTRETTO DI SESTO CALENDE |
| Prelevatore | FERRARI |
| Comune | VERGIATE |
| Punto Prelievo | RETE - SCUOLA ELEMENTARE - SESONA |
| Codice Punto Prelievo | 030 RE1213800100T0 |
| Note | SUL VERBALE "RETE S. MATERNA SESONA" |

| Parametro | Risultato | U.M. | Valore di Parametro |
|---|---|---|---|
| **Cloro residuo libero** (Determinato dal prelevatore) | Non determinato | | |
| **Temperatura arrivo** | 7,7 | °C | |

## ANALISI MICROBIOLOGICA ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Coliformi a 37°C** (Met. membrane filtranti) | *0 | ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| **Escherichia Coli** (Met. membrane filtranti) | *0 | ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |
| **Enterococchi** (Met. membrane filtranti) | *0 | ufc/100 ml | 0 ufc/100 ml |

**D. Lgs 02/02/2001 n.31 (All. 1)** * Conforme ai valori di parametro

Questo laboratorio partecipa al controllo di Qualità Water Microbiology Scheme Indicator Organisms del Public Health Laboratory di Newcastle (U.K.)

Il Responsabile: Dr.ssa M.A. Unsi

**Varese 19/07/2006**